

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» октября 2024 г., 64240061000215651310
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2409/123-64/1345-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Саратов, пр. Энгельса, 58

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» октября 2024 г., № 2409/123-64/1345-В/ПВП, учетный номер проверки 64240061000215651310.

(указывается ссылка на решение (или полномочного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Трегубова Ольга Михайловна – старший инженер отделения по Заводскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Саратов, ул Огородная, Здание 166

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 62" ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА ИНН 6451006856, адрес регистрации юридического лица: 410036, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, САРАТОВ, ОГОРОДНАЯ УЛИЦА, ЗДАНИЕ 166

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (не фактический, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «14» октября 2024 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

24 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. подвальное помещение не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4; ст.54 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4 п. 4.1, 4.3, 4.4 таблица 3 СП 486.131500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; Место выявления нарушения: МДОУ "Детский сад № 62"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

2. не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г). Место выявления нарушения: МДОУ "Детский сад № 62"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

3. Допускается устройство металлических лестниц 3-го типа в качестве 2-го эвакуационного выхода из групповых ячеек расположенных на втором этаже здания (помещения №8, № 16 поэтажного плана БТИ от 12.02.2014) у стен имеющих оконные проемы на расстоянии менее 1м. (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1. 13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»); Место выявления нарушения: МДОУ "Детский сад № 62"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инженер отделения по Заводскому району г. Саратова
ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору) Трегубова Ольга
Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0099020EF730D49CAF132AE4A871F55D52
Подписан: Трегубова Ольга Михайловна
Действителен с 19.12.2023 по 13.03.2025

Подпись

Трегубова Ольга Михайловна - Старший инженер отделения по Заводскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору), телефон: 88452506192, e-mail: ondipsaratov@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, исполнительного предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

